



Sindacato Lavoratori
Comunicazione



Federazione Informazione
Spettacolo Telecomunicazioni

PROVINCIALE VENEZIA

Venezia, 20 Maggio 2013

PRINCIPIO D'INCENDIO

sedi via Carducci, via Meucci e p.le Donatori Sangue

ESITO INCONTRO RSU/RLS VENETO

Nella giornata del 10 maggio u.s., in occasione della riunione programmata sulla Sicurezza, i componenti della RSU che ricoprono anche il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del Veneto, hanno ampiamente discusso su quanto accaduto lo scorso 23 aprile durante le concitate fasi del principio d'incendio verificatosi nell'interrato di via Carducci.

Dalla discussione è emerso che, erroneamente, traguardando le disposizioni del piano di emergenza aziendale che obbligano gli occupanti dell'edificio a evacuarlo con immediatezza a seguito di sirena continua d'allarme, i Responsabili, essendo stati informati che l'incendio interessava un singolo ramo dello stabile, hanno ritenuto di indicare ai lavoratori per la parte non coinvolta, la non sussistenza di pericolo, invitandoli a rimanere nei luoghi di lavoro.

Ribadiamo che la sirena di allarme con suono ininterrotto e continuo è considerata indicazione obbligatoria per raggiungere il punto di raccolta esterno, utilizzando le vie di fuga indicate nel piano di sfollamento.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per evitare eventuali nuove errate disposizioni dei preposti aziendali, hanno chiesto all'azienda di provvedere alla separazione dell'impianto d'allarme. **L'azienda, a tal proposito si è impegnata a valutare la suddivisione dell'attuale unicità del sistema di allarme di via Carducci e p.le Donatori Sangue e ad informare i responsabili dell'edificio che, fino a quando il sistema di allarme non sarà diviso, anche nel caso in cui l'incendio ne interessi una sola parte, si devono evacuare tutti gli edifici.**

Nel corso della riunione è stato anche fatto presente che la lista dei preposti all'attuazione del piano di sfollamento affissa in bacheca, deve essere aggiornata, l'azienda si è impegnata a procedere in tempi brevissimi.

Siamo certi che l'azienda farà tesoro di quanto evidenziato e dibattuto nella riunione tra le parti poiché, è interesse comune tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli RSU/RLS Telecom Italia unità Produttiva Veneto di SLC-CGIL, FISTel-CISL

Le Segreterie Provinciali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL

Organizzazione	Telefono	Fax	Internet	Mail
SLC – CGIL	0415491362	0415491311	http://www.cgil.it/slc/	slc.mestre@veneto.cgil.it
FISTel – CISL	0412905959	0412905958	http://www.fistelveneto.cisl.it	fistel.venezia@cisl.it